



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»

Бабанову И.А.

e-mail: info@bolid.ru

25.02.2021 № УВ-117-654-12-3

На № 18 от 18.01.2021

О линиях связи

В ответ на Ваше обращение сообщаем.

Линии электропитания, которые не обеспечивают взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и другими системами, исполнительными устройствами, не являются линиями связи в соответствии с п. 3.20 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и требования п. 5.4 данного СП на линии электропитания не распространяются.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Рыбаков Иван Владимирович
Семененко Наталья Викторовна
8 (495) 524-81-70